



防火設備 (乙種防火シャッター仕様)

13	屋根受け雨樋	ZAM	右1左1	t1.2溶融メッキ ※
12	左右前土台	ZAM	右1左1	t2.0溶融メッキ ※
11	左右土台	ZAM	2	t2.0溶融メッキ ※
10	後柱	SGCC	右1左1	t0.8溶融亜鉛メッキ
9	横棧	SGHC	4	t1.2溶融亜鉛メッキ
8	後土台	ZAM	1	t1.6溶融メッキ ※
7	側梁	SGCC	2	t0.8溶融亜鉛メッキ
6	母屋	SGHC	3	t1.2溶融亜鉛メッキ
5	屋根	ZAM	前1中1後1	t0.7溶融メッキ ※
4	側パネル	SGCC	2	t0.8溶融亜鉛メッキ
3	シャッター	SGCC	1	t0.8溶融亜鉛メッキ
2	前柱	SGCC	右1左1	t0.8溶融亜鉛メッキ
1	前梁	SGCC	1	t0.8溶融亜鉛メッキ
番号	品名	材質	個数	記

図名	BN-600 承認図1			図番	BN-600_OA
尺度	製図	山田	検図	木下	単位 mm 日付 2014.8.29
表面処理	静電焼付粉体塗装			株式会社 ホクエイ	

※ZAM=日新製鋼の商品名(亜鉛-アルミニウム-マグネシウム系の溶融めっき鋼板)